



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы**

**Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
(по городам Пятигорск, г. Железноводск, г. Лермонтов)**

г. Пятигорск, Калинина 83, инд. 357500, тел. (887933) 97-41-63, fax.(887933) 97-41-63,
e-mail: Pyatigorsk 77@bk.ru

г. Железноводск ул. Ленина, 24(357400) тел. (8-87932) 4-23-58, fax. 4-23-58,
e-mail: zeleznovodsk77@bk.ru

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю,
единый телефон доверия государственной противопожарной службы (8652) 39-99-99
телефон доверия Южного регионального центра (863) 240-66-10.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Железноводск
(место составления акта)

« 15 » декабря 2017 г.
(дата составления акта)

« 12 » часов « 00 » минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

N 124

г. Железноводск улица Октябрьская 21

(место проведения проверки)

На основании распоряжения от «27» ноября 2017 г. № 124 начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по городам Пятигорск, Железноводск, Лермонтов) - Главного Государственного инспектора по пожарному надзору по городам Пятигорск, Железноводск, Лермонтов – подполковника внутренней службы Зимницкого Дмитрия Александровича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая - выездная проверка в отношении:

объектов защиты МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 ГОРОДА-КУРОРТА
ЖЕЛЕЗНОВОДСКА

(полное и (в случае, если имеется), сокращенное наименование органа)

Продолжительность проверки:

с « 10 » часов « 00 » минут по « 12 » часов « 00 » минут 15.12.2017 г.


Продолжительность: « 2 » часа « 00 » минут.

Акт составлен:

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по городу Пятигорску, городу Железноводску, городу Лермонтов)

(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

Директор МБОУ СОШ № 3 Плахонина Светлана Владимировна 28.11.2017г. 

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(-а), проводившие проверку:

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по городам Пятигорск, Железноводск, Лермонтов) – государственный инспектор по пожарному надзору по городам Пятигорск, Железноводск, Лермонтов – подполковник внутренней службы Сердюкова Наталья Александровна.

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц, проводившего(-их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества, должности (в случае, если имеется) экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

Директор МБОУ СОШ № 3 Плахонина Светлана Владимировна

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения в реализации полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами: не выявлено

- выявлены нарушения обязательных требований:

1) В подвальном помещении школы хранятся сгораемые материалы. (ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пн. 23 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).

2) На двери эвакуационного выхода на 1 этаже отсутствует запор, обеспечивающий возможность свободного открывания двери изнутри без ключа (ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пн. 35 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).

3) На 1 этаже в подсобном помещении допускается эксплуатация электропроводки с видимыми нарушениями изоляции и электрического светильника со снятым колпаком (рассеивателем) (ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пн. 42 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).

- выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного пожарного надзора: (с указанием реквизитов выданных предписаний)

~~– нарушения не выявлено~~

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего индивидуального предпринимателя, его представителя)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

Прилагаемые документы:

Распоряжение № 124 от «27» ноября 2017г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по городам Пятигорск, Железноводск, Лермонтов) – государственный инспектор по пожарному надзору по городам Пятигорск, Железноводск, Лермонтов – подполковник внутренней службы Сердюкова Наталья Александровна.

« 15 » декабря 2017 г.

С актом проверки ознакомлен(-а), копию акта со всеми приложениями получил(-а):

Директор МБОУ СОШ № 3 Плахонина Светлана Владимировна

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа, его уполномоченного представителя (в случае, если имеется))

« 15 » декабря 2017 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего(-их) проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575815

Владелец Плахонина Светлана Владимировна

Действителен с 20.04.2021 по 20.04.2022